

Zulässige Gerätekombinationen bei SAMSUNG DPM (Simultan-CAC-Anlagen)

Bei der Auslegung von CAC-Simultan Systemen ist die folgende Geräte-Kombinationsliste zu berücksichtigen:

IG Type	kW	7,1	9	10	12	14	16	18	20	25
4-Weg Kassette	5,2			x2	x3	x3			x4	
	7,1					x2			x3	x4
	9								x2	x3
	10								x2	
	12									x2
	14									
360° Kassette	7,1					x2			x3	x4
	9								x2	x3
	10								x2	
	12									x2
	14									
Mini 4-Weg Kassette	2,6									
	3,5	x2		x3	x4	x4				
	5,2			x2	x3	x3			x4	
	6				x2					
	7,1					x2			x3	x4
Unterdecken-/ Standgerät	5,2			x2	x3	x3			x4	
	7,1					x2			x3	x4
Unterdeckengerät	10								x2	
	12									x2
	14									
	16						x1			
1-Weg Kassette	2,6									
	3,5	x2		x3	x4	x4				
Truhengerät	2,6									
	3,5	x2		x3	x4	x4				
	5,2			x2	x3	x3			x4	
Wandgerät	2,6									
	3,5	x2		x3	x4	x4				
	5,2			x2	x3	x3			x4	
	7,1					x2			x3	x4
	10								x2	

IG Type	kW	7,1	9	10	12	14	16	18	20	25
Kanalgerät MSP	3,5	x2		x3	x4	x4				
	5,2			x2		x3			x4	
	6				x2					
	7,1					x2			x3	x4
	9								x2	x3
	10								x2	
	12									x2
	14									
Kanalgerät LSP	2,6									
	3,5	x2		x3	x4	x4				
	5,2			x2	x3	x3			x4	
	7,1					x2			x3	x4
Kanalgerät HSP	18							x1		
	20								x1	
	25									x1

Achtung: Bei der Planung von Anlagen muss zwingend bedacht werden, dass an jedes Außengerät der Baureihe CAC in Simultan-Kombination ausschließlich Innengeräte des gleichen Typs angeschlossen werden dürfen.

z.B. Dual-Lösung; 2 Stück 3,5 kW Wandgeräte an ein 7,1 kW CAC-Außengerät
oder Triple-Lösung; 3x 5,2 kW 4-Weg-Kassette mit einem 14 kW CAC-Außengerät

Ein System, bei welchem z.B. ein Truhengerät mit einem Kanalgerät kombiniert wird, ist nicht zulässig!

Achtung: Windfree Kassetten können nur im Sonderfall verwendet werden, aber haben dann keine Windfree-Funktion, sondern nur den normalen Betrieb mit offener Klappe. Dazu ist im Vorhinein Rücksprache mit Bösch bzw. SamCool zu halten!